

AIRWELL

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
AWSI-DBV018-N10			✗	✓	✓	✓
AWSI-DBV024-N11			✗	✓	✓	✓
AWSI-DBV028-N11			✗	✓	✓	✓
AWSI-DBV030-N11			✗	✓	✓	✓
AWSI-DBV036-N11			✗	✓	✓	✓
AWSI-DBV043-N11			✗	✗	✗	✓
AWSI-DLSE018-N11			✗	✓	✓	✓
AWSI-DLSE024-N11			✗	✓	✓	✓
AWSI-DLSE030-N11			✗	✓	✓	✓
AWSI-DLSE036-N11			✗	✓	✓	✓
AWSI-DLSE043-N11			✗	✓	✓	✓
DDMX-035-N	BA.WELL.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
DDMX-050-N	BA.WELL.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
DDMX-070-N	BA.WELL.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
DDMX-100-N	BA.WELL.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
DDMX-140-N	BA.WELL.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
DDMX-175-N	BA.WELL.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
DDMX-090-N	BA.WELL.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
DDMX022-N	BA.WELL.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓

✓BZ : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.





















ALTECH

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
AD71S2SM3FA			✗	✓	✓	✓
AD50S2SM3FA			✗	✓	✓	✓
AD35S2SM3FA			✓	✓	✓	✓
AD10S2SM3FA			✗	✗	✗	✓
AD125S2SM8FA			✗	✗	✗	✓

 : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

ATLANTIC / FUJITSU / GENERAL

Référence	Intesis	Baillzonin g	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
ARXG 9 KLLA	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARXG 24 KMLA	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARXG 12 KLLA	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARXG 24 KHTAP	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARXG 14 KLLA	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARXA 24/30/36/45 GLEHH	AC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARY24LUAN	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARXG 18 KLLA	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARXG 22 KMLB	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARYG 24 LMLA	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARXG 30 KMLA	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARXG 36 KMLA	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARXG 45 KMLA	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARXG 54 LHT	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✗
ARXG 12 KHTAP	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARXG 14 KHTAP	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARXG 18 KHTAP	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARXG 30 KHTAP	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARXG 36 KHTAP	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
ARXG 45 KHTAP	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
ARXG 54 KHTAP	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
ARXD 4 GLEH		✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARXD 04 GALH		✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARXD 07 GLEH		✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARXD 09 GLEH		✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARXD 12 GLEH		✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARXD 14 GLEH		✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARXD 18 GLEH		✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARXG 7 KSLA			✓	✓	✓	✓
ARXG 9 KSLA			✓	✓	✓	✓
ARXG 12 KSLA			✓	✓	✓	✓

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
ARXK 04/07/09/12/14/18 GLGH			✓	✓	✓	✓
ARXK 12 GLEH			✓	✓	✓	✓
ARXK 14 GLEH			✓	✓	✓	✓
ARXK 18 GLEH			✓	✓	✓	✓
ARXK 4 GLEH			✓	✓	✓	✓
ARXK 7 GLEH			✓	✓	✓	✓
ARXK 9 GLEH			✓	✓	✓	✓
ARYG 12 LLTB	RC		✓	✓	✓	✓
ARYG 14 LLTB	RC		✓	✓	✓	✓
ARYG 18 LLTB	RC		✓	✓	✓	✓
ARYG 30 LMLE	RC		✗	✓	✓	✓
ARYG 36 LMLE	RC		✗	✓	✓	✓
ARYG 45 LMLA	RC		✗	✓	✓	✓
ARYG 7 LLT	RC		✓	✓	✓	✓
ARYG 9 LLT	RC		✓	✓	✓	✓
ARYG 7 LSL	RC		✓	✓	✓	✓
ARYG 9 LSL	RC		✓	✓	✓	✓
ARYG 12 LSL	RC		✓	✓	✓	✓
ARYG 14 LSL	RC		✓	✓	✓	✓
ARYG 18 LSL	RC		✓	✓	✓	✓

 : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.


















BOSCH

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
CL 5000 MS 07-2 DCT			✓	✓	✓	✓
CL 5000 MS 09-2 DCT			✓	✓	✓	✓
CL 5000 MS 12-2 DCT			✓	✓	✓	✓
CL 5000 MS 18-2 DCT			✓	✓	✓	✓
CL 5000 SCI 24-2 DCT	BA.BO.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
CL 5000 SCI 30-2 DCT	BA.BO.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
CL 5000 SCI 36-2 DCT	BA.BO.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
CL 5000 SCI 42-2 DCT	BA.BO.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
CL 5000 SCI 48-2 DCT	BA.BO.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
CL5000 iM D 21 E	BA.BO.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
CL5000 iM D 26 E	BA.BO.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
CL5000 iU D 35 E	BA.BO.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
CL5000 iU D 53 E	BA.BO.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
CL5000 iL D 70 E	BA.BO.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
CL5000 iL D 88 E	BA.BO.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
CL5000 iL D 105 E	BA.BO.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
CL5000 iL D 125 E	BA.BO.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
CL5000 iL D 140 E	BA.BO.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
CL5000 iL D 160 E	BA.BO.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
AF - DHS 22 1 P			✗	✓	✓	✓
AF - DHS 28 1 P			✗	✓	✓	✓
AF - DHS 36 1 P			✗	✓	✓	✓
AF - DHS 45 1 P			✗	✓	✓	✓
AF - DHS 56 1 P			✗	✓	✓	✓
AF - DHS 71 1 P			✗	✓	✓	✓
AF - DL 17 1 P			✓	✓	✓	✓
AF - DL 22 1 P			✓	✓	✓	✓
AF - DL 28 1 P			✓	✓	✓	✓
AF - DL 36 1 P			✓	✓	✓	✓
AF - DL 45 1 P			✗	✓	✓	✓
AF - DL 56 1 P			✗	✓	✓	✓
AF - DL 71 1 P			✗	✗	✗	✓

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
AF - DM 90 1 P			✗	✗	✗	✓
AF - DM 80 1 P			✗	✗	✗	✓
AF - DM 112 1 P			✗	✗	✗	✓
AF - DM 140 1 P			✗	✗	✗	✓
AF2 - DM 15 1 P			✗	✓	✓	✓
AF2 - DM 22 1 P			✗	✓	✓	✓
AF2 - DM 28 1 P			✗	✓	✓	✓
AF2 - DM 36 1 P			✗	✓	✓	✓
AF2 - DM 45 1 P			✗	✓	✓	✓
AF2 - DM 56 1 P			✗	✓	✓	✓
AF2 - DM 71 1 P			✗	✓	✓	✓
AF2 - DM 80 1 P			✗	✗	✗	✓
AF2 - DM 90 1 P			✗	✗	✗	✓

 : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

CARRIER

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
42QSS 012 D8S-1	BA.CA.MBS1	 BZ	✓	✓	✓	✓
42QSS 018 D8S-1	BA.CA.MBS1	 BZ	✓	✓	✓	✓
42QSS 024 D8S	BA.CA.MBS1	 BZ	✗	✓	✓	✓
42QSS 030 D8S	BA.CA.MBS1	 BZ	✗	✗	✗	✓
42QSS 036 D8S	BA.CA.MBS1	 BZ	✗	✗	✗	✓
42QSS 042 D8S	BA.CA.MBS1	 BZ	✗	✗	✗	✓
42QSS 048 D8S	BA.CA.MBS1	 BZ	✗	✗	✗	✓
42QSS 060 D8S	BA.CA.MBS1	 BZ	✗	✗	✗	✓
42QSS 09 D8S	BA.CA.MBS1	 BZ	✓	✓	✓	✓
AARIA AMD 100	BA.CA.MBS1	 BZ	✗	✗	✗	✓
AARIA AMD 120	BA.CA.MBS1	 BZ	✗	✗	✗	✓
AARIA AMD 130 T	BA.CA.MBS1	 BZ	✗	✗	✗	✓
AARIA AMD 170 T	BA.CA.MBS1	 BZ	✗	✗	✗	✓
AARIA AMD 35	BA.CA.MBS1	 BZ	✓	✓	✓	✓
AARIA AMD 50	BA.CA.MBS1	 BZ	✓	✓	✓	✓
AARIA AMD 70	BA.CA.MBS1	 BZ	✗	✗	✓	✓
AARIA AMD 80	BA.CA.MBS1	 BZ	✗	✗	✗	✓








 **BZ** : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING**® avec l'unité intérieure.

DAIKIN

Référence	Intesis	Baillzonin g	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
FBA 35 A9	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FBA 50 A9	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FBA 60 A9	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FBA 71 A9	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FBA 100 A	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FBA 125 A	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FBA 140 A	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDA 125 A	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDXM 25 F9	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FDXM 35 F9	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FDXM 50 F9	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDXM 60 F9	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FXSQ 15/20/25/32/40/50 A2VEB	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FXSQ 63/80 A2VEB	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FXSQ 100/125 A2VEB	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FXDQ 15/20/25/32 A	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FXDQ 40/50 A	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FXMQ 100/125 P7	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FXDQ 63 A	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FXMQ 20/25/32/40 P7	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FXMQ 50/63/80 P7	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FXSA 15/20/25/32/40/50 A2VEB	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FXSA 63/80 A2VEB	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FXSA 100/125 A2VEB	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDXS25F		✓BZ	✓	✓	✓	✓
FDXS35F		✓BZ	✓	✓	✓	✓
FDXS50F		✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDXS60F		✓BZ	✗	✗	✗	✓

✓BZ : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

DE DIETRICH

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
EMSG 100 (UGEC 100)	BA-DE DIETRICH		✗	✗	✗	✓
EMSG 120 (UGEC 120)	BA-DE DIETRICH		✗	✗	✗	✓
EMSG 140 (UGEC 140)	BA-DE DIETRICH		✗	✗	✗	✓
EMSG 180 (UGEC 180)	BA-DE DIETRICH		✗	✗	✗	✓
EMSG 50 (UGEC 50)	BA-DE DIETRICH		✗	✓	✓	✓
EMSG 70 (UGEC 70)	BA-DE DIETRICH		✗	✓	✓	✓
EMSG 80 (UGEC 80)	BA-DE DIETRICH		✗	✓	✓	✓
UGE 25			✓	✓	✓	✓
UGE 35			✓	✓	✓	✓
UGE 50			✗	✓	✓	✓

 : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

GREE

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
FM CDT 12			✓	✓	✓	✓
FM CDT 18			✓	✓	✓	✓
FM CDT 21			✗	✓	✓	✓
FM CDT 24			✗	✓	✓	✓
FM CDT 9			✓	✓	✓	✓
GVM5 AIR 125/140 X12			✗	✗	✗	✓
GVM5 CDT 18/22/25/28/32/36 LP 1.5			✓	✓	✓	✓
GVM5 CDT 22/25/28/32/36/40/45/50 HP 1.5			✗	✓	✓	✓
GVM5 CDT 40/45/50/56/63 LP 1.5			✗	✓	✓	✓
GVM5 CDT 56/63/71/80 HP 1.5			✗	✓	✓	✓
GVM5 CDT 71 LP 1.5			✗	✗	✗	✓
GVM5 CDT 90/100/112/125/140/160 HP 1.5			✗	✗	✗	✓
UM CDT 12	BA.GE.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
UM CDT 18	BA.GE.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
UM CDT 24	BA.GE.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
UM CDT 30	BA.GE.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
UM CDT 36/36 3PH	BA.GE.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM CDT 42/42 3PH	BA.GE.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM CDT 48/48 3PH	BA.GE.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM CDT 60 3PH	BA.GE.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓

 **BZ** : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

HEIWA

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
HPGIS-35-V1			✓	✓	✓	✓
HPGIS-50-V1			✗	✓	✓	✓
HPGIS-71-V1			✗	✓	✓	✓
HPGIS-125-V1			✗	✗	✗	✓
HPGIS-100-V1			✗	✓	✓	✓
HPGIS-140-V1			✗	✗	✗	✓

 **BZ** : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

HISENSE

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
ADT26UX4RBL4			✓	✓	✓	✓
ADT35UX4RBL4			✓	✓	✓	✓
ADT52UX4RBL4			✗	✗	✗	✓
ADT71UX4RBL4			✗	✗	✗	✓
AUD90UX4RDH5			✗	✗	✗	✓
AUD71UX4RDH4			✗	✗	✗	✓
AUD105UX4RDH5			✗	✗	✗	✓
AUD125UX4RDH5			✗	✗	✗	✓
AUD140UX4RDH5			✗	✗	✗	✓
AUD175UX4RDH5			✗	✗	✗	✓

 **BZ** : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

HITACHI

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
RPI 0.4 FSNE	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
RPI 0.6 FSNE	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
RPI 0.8 FSNE	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
RPI 1.0 FSNE	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
RPI 1.5 FSNE	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
RPI 2.0 FSNE	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
RPI 2.5 FSNE	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
RPI 3.0 FSNE	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
RPIM 0.6 FSNE	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
RPIM 0.8 FSNE	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
RPIM 1.0 FSNE	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
RPIM 1.5 FSNE	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
RPIM - 3.0 UNENH	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
RPIM - 4.0 UNENH	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
RPIM - 5.0 UNENH	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
RPIM - 6.0 UNENH	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
RPIM - 6.5 UNENH	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
RAD - 18 QPB			✓	✓	✓	✓
RAD - 25 QPB			✓	✓	✓	✓
RAD - 35 QPB			✓	✓	✓	✓
RAD - 50 QPB			✓	✓	✓	✓
RAD 25 RPA			✗	✓	✓	✓
RAD 35 RPA			✗	✓	✓	✓
RAD 50 PPD			✗	✓	✓	✓
RAD 50 RPA			✗	✓	✓	✓
RAD 60 PPD			✗	✓	✓	✓
RAD-18 QPE			✓	✓	✓	✓
RAD-25 RPE			✓	✓	✓	✓
RAD-35 RPE			✓	✓	✓	✓
RAD-50 RPE			✗	✓	✓	✓
RAD-60 RPE			✗	✓	✓	✓

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
RAD-70 PPD			✗	✓	✓	✓
RPI 1.5 FSRE			✓	✓	✓	✓
RPI 2.0 FSRE			✓	✓	✓	✓
RPI 2.5 FSRE			✗	✓	✓	✓
RPI 3.0 FSRE			✗	✓	✓	✓
RPI 4.0 FSRE			✗	✗	✗	✓
RPI 5.0 FSRE			✗	✗	✗	✓
RPI 6.0 FSRE			✗	✗	✗	✓
RPIH 3.5 UFE1NH			✗	✗	✗	✓
RPIH 4.0 FSRE			✗	✗	✗	✓
RPIH 4.0 UFE1NH			✗	✗	✗	✓
RPIH 4.0 UNE1NH			✗	✗	✗	✓
RPIH 5.0 FSRE			✗	✗	✗	✓
RPIH 5.0 UFE1NH			✗	✗	✗	✓
RPIH 5.0 UNE1NH			✗	✗	✗	✓
RPIL 2.5 FSRE			✗	✓	✓	✓
RPIH 6.0 FSRE			✗	✗	✗	✓
RPIL 3.0 FSRE			✗	✓	✓	✓
RPIH 6.0 UFE1NH			✗	✗	✗	✓
RPIH 6.0 UNE1NH			✗	✗	✗	✓
RPIH 6.5 UFE1NH			✗	✗	✗	✓
RPIH 6.5 UNE1NH			✗	✗	✗	✓
RPIL 0.4 FSRE			✓	✓	✓	✓
RPIL 0.6 FSRE			✓	✓	✓	✓
RPIL 1.0 FSRE			✓	✓	✓	✓
RPIL 1.5 FSRE			✓	✓	✓	✓
RPIL 3.0 UFE1NH			✗	✗	✗	✓
RPIM 3.0 UNE1NH			✗	✓	✓	✓
RPL 0.8 FSRE			✓	✓	✓	✓

 **BZ** : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

LG

Référence	Intesis	Baillzonin g	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
ARNU 05 GL1G4	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARNU 07 GM1A4	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARNU 09 GL1G4	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARNU 09 GM1A4	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARNU 12 GL2G4	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARNU 12 GM1A4	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARNU 15 GL2G4	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARNU 15 GM1A4	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARNU 18 GL2G4	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
ARNU 18 GM1A4	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARNU 21 GL3G4	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARNU 24 GL3G4	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARNU 24 GM1A4	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
ARNU 28 GM2A4	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
ARNU 36 GM2A4	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
ARNU 42 GM2A4	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
ARNU 48 GM3A4	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
ARNU 54 GM3A4	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
CB 09 L. N22	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
CB 12 L. N22	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
CB 18 L. N22	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
CB 24 L. N32	RC	✓BZ	✗	✗	✓	✓
CL 09 F.N50	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
CL 09 R. N20	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
CL 12 F.N50	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
CL 12 R. N20	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
CL 18 F.N60	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
CL 18 R. N20	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
CL 24 F.N30	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
CL 24 R. N30	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
CM 18 F .N10	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
CM 18 N14	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
CM 18 R. N10	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
CM 24 F. N10	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
CM 24 N14	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
CM 24 R. N10	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
UM 30 F. N10	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
UM 30 N14	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
UM 36 F. N20	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM 36 N24	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM 36 R. N20	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM 42 F. N20	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM 42 N24	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM 42 R. N20	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM 48 F. N30	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM 48 N34	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM 48 R. N30	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM 60 F. N30	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM 60 N34	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
UM 60 R. N30	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓

 : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.





MIDEA

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
MTIU - 09 HNX			✓	✓	✓	✓
MTIU - 12 HNX			✓	✓	✓	✓
MTIU - 18 HNX			✓	✓	✓	✓
MTI - 12 HNX			✓	✓	✓	✓
MTI - 18 HNX			✓	✓	✓	✓
MTI - 24 HNX			✗	✓	✓	✓
MTI - 30 HNX			✗	✗	✗	✓
MTI - 36 HNX			✗	✗	✗	✓
MTI - 42 HNX			✗	✗	✗	✓
MTI - 48 HNX			✗	✗	✗	✓
MTI - 55 HNX			✗	✗	✗	✓
MTIU-35(12) N8Q	BA.MD.MBS 1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
MTIU-52(18) N8Q	BA.MD.MBS 1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
MTIU-71(24) N8Q	BA.MD.MBS 1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MTIU-90(30) N8Q	BA.MD.MBS 1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MTIU-105(36) N8Q	BA.MD.MBS 1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MTIU-125(42) N8Q	BA.MD.MBS 1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MTIU-140(48) N8Q	BA.MD.MBS 1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MTIU - 160(55) N8Q	BA.MD.MBS 1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MTIUUV - 12 N8Q	BA.MD.MBS 1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
MTIUUV - 24 N8Q	BA.MD.MBS 1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MTIUUV - 36 N8Q	BA.MD.MBS 1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MTIUUV - 55 N8Q	BA.MD.MBS 1	✓BZ	✗	✗	✗	✓

 **BZ** : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

MITSUBISHI ELECTRIC

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
PEAD - M35 JA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEAD-M140JA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✗
PEFY-WP 32/40 VMS1-E	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEAD - M50 JA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEFY-WP 50 VMS1-E	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
PEAD - M60 JA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEFY-WP 10/15/20/25 VMS1-E	ME.AC.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
PEAD - M71 JA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEFY-WP 20/25/32 VMA-E	ME.AC.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
PEAD - M100/125 JA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
PEFY-WP 40/50/63 VMA-E	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEAD - RP 35 JA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEFY-M 20/25/32/40 VMA-A	ME.AC.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
PEAD - RP 50 JA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEFY-M 50/63 VMA-A	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEAD - RP 60 JA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEFY-M 71/80 VMA-A	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
PEAD - RP 71 JA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEFY-M 100/125 VMA-A	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
PEAD - RP 100/125 JA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
PEFY-M 140 VMA-A	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✗
PEFY-P 100/125 VMA-E3	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
PEFY-P 15/20/25/32/40 VMS1-E	ME.AC.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
PEFY-P 20/25/32/40 VMA-E3	ME.AC.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
PEFY-P 50 VMS1-E	ME.AC.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
PEFY-P 50/63 VMA-E3	ME.AC.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
PEFY-P 63 VMS1-E	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEFY-P 71/80 VMA-E3	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
PEFY-WP 71/80/100 VMA-E	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✗	✗	✓
SEZ - M25 DA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✓	✓	✓	✓
SEZ - M35 DA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓
SEZ - M50 DA	ME.AC.MBS1	✓BZ	✗	✓	✓	✓

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
SEZ - M60 DA	ME.AC.MBS1		X	X	X	
SEZ - M71 DA	ME.AC.MBS1		X	X	X	

 : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES



Référence	Intesis	Baillzonin g	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
FDUT 15 KXE6F-E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FDUT 22 KXE6F-E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FDUT 28 KXE6F-E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FDUT 36 KXE6F-E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FDUT 45 KXE6F-E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDUT 56 KXE6F-E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDUT 71 KXE6F-E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
SRR 25 ZM-W	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
SRR 35 ZM-W	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
SRR 25 ZS-W			✓	✓	✓	✓
SRR 35 ZS-W			✓	✓	✓	✓
SRR 50 ZS-W			✗	✓	✓	✓
SRR 60 ZS-W			✗	✓	✓	✓
FDU 45 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDU 50 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDU 71 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDU 90 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDUM 40 VH	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FDUM 50 VH	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
FDUM 60 VH	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDUM 71 VH	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDUM 100 VH	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDUM 125 VH	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDUM 140 VH	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDUM 22 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDUM 28 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDUM 36 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDUM 45 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDUM 56 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDUM 71 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDUM 90 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
FDUM 112 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDUM 140 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDUM 160 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDU 71 VH	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDU 125 VH	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDU 100 VH	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDU 140 VH	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDU 160 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDU 140 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDU 112 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
FDUH 22 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDUH 28 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
FDUH 36 KXE6F	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓

 : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.













PANASONIC

Référence	Intesis	Baillzonin g	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
S - 71 WF3E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
S - 15 MM 1E5B	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
S - 22 MM 1E5B	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
S - 28 MM 1E5B	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
S - 36 MM 1E5B	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
S - 45 MM 1E5B	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
S - 56 MM 1E5B	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
S - 15/22/28/36 MF 3 E5B	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
S - 15 MF 2 E5A	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
S - 28 MF 2 E5A	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
S - 22 MF 2 E5A	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
S - 36 MF 2 E5A	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
S - 45 MF 2 E5A	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
S - 56 MF 2 E5A	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
S - 60 MF 2 E5A	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
S - 73 MF 2 E5A	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
S - 90 MF 2 E5A	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
S - 106 MF 2 E5A	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
S - 140 MF 2 E5A	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
S - 160 MF 2 E5A	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
S - 45/56 MF 3 E5B	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
S - 60/73/90 MF 3 E5B	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
S - 106/140/160 MF 3 E5B	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
S 125 PF1 E5B	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
S 140 PF1 E5B	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
S - 3650 PF3E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
S - 6071 PF3E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
S - 1014 PF3E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
CS - MZ 20 UD EA	AC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
CS - Z 25 UD 3 EAW	AC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
CS - Z 35 UD 3 EAW	AC	✓BZ	✓	✓	✓	✓

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
CS - Z 50 UD 3 EAW	AC		✓	✓	✓	✓
CS - Z 60 UD 3 EAW	AC		✓	✓	✓	✓









































 : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

SAMSUNG

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
AM 036 KNLDEH / EU	RC		✓	✓	✓	✓
AM 112/128/140 HNHPKH / EU	RC		✗	✗	✗	✓
AM 140 KNLDEH / EU	RC		✗	✗	✗	✓
AE 022/028/036 MNLDEH	RC		✓	✓	✓	✓
AE 056 MNLDEH	RC		✓	✓	✓	✓
AE 071 MNMPEH / EU	RC		✗	✓	✓	✓
AE 090 MNMPEH	RC		✗	✗	✗	✓
AC 035 RNMDKG / EU	RC		✓	✓	✓	✓
AC 052/071 RNLDKG / EU	RC		✗	✓	✓	✓
AC 052/071 RNMDKG / EU	RC		✓	✓	✓	✓
AC 100 MNMSEH / EU	RC		✗	✗	✓	✓
AC 100/120/140 RNMDKG / EU	RC		✗	✗	✗	✓

 : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

THERMOR

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
IG125MP-NG	BA.TH.MBS1	 BZ				
IG25BP-NG	BA.TH.MBS1	 BZ				
IG35BP-NG	BA.TH.MBS1	 BZ				
IG35MP-NG	BA.TH.MBS1	 BZ				
IG50BP-NG	BA.TH.MBS1	 BZ				
IG50MP-NG	BA.TH.MBS1	 BZ				
IG71MP-NG	BA.TH.MBS1	 BZ				
IG95MP-NG	BA.TH.MBS1	 BZ				

 **BZ** : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING**® avec l'unité intérieure.

TOSHIBA

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
MMD-UP 0051 / 0071 / 0091 BHP-E	RC	✓BZ	✗	✓	✗	✓
MMD-UP 0121 / 0151 / 0181 BHP-E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MMD-UP 0241 / 0271 / 0301 BHP-E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MMD-UP 0031 / 0051 / 0071 / 0091 / 0121 SPHY-E	RC	✓BZ	✓	✓	✗	✓
MMD-UP 0151 / 0181 SPHY-E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
MMD-UP 0241 SPHY-E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MMD-UP 0361 / 0481 / 0561 BHP-E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MMD AP 0056 SPH1 - E	RC	✓BZ	✓	✗	✗	✓
MMD AP 0074 SPH1 - E	RC	✓BZ	✓	✗	✗	✓
MMD AP 0094 SPH1 - E	RC	✓BZ	✓	✗	✗	✓
MMD AP 0126 BHP1 - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MMD AP 0156 BHP1 - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MMD AP 0186 BHP1 - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MMD AP 0246 BHP1 - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MMD AP 0276 BHP1 - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MMD AP 0306 BHP1 - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MMD AP 0366 BHP1 - E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MMD AP 0486 BHP1 - E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MMD AP 0566 BHP1 - E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MMD AP 0124 SPH1 - E	RC	✓BZ	✓	✗	✗	✓
MMD AP 0154 SPH1 - E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
MMD AP 0184 SPH1 - E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
MMD AP 0244 SPH1 - E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MMD AP 0274 SPH1 - E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
AP 0186 HP1 - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
AP 0246 HP1 - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
AP 0276 HP1 - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
AP 0366 HP1 - E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
AP 0486 HP1 - E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
AP 0566 HP1 - E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
HM 1101 BTP - E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓

Référence	Intesis	Baillzoning	PLXS	PL3S	PL4S	PL6S
HM 1401 BTP - E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
HM 1601 BTP - E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
HM 301 SDT - E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
HM 401 SDT - E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
HM 561 BTP - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
HM 561 SDT - E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
HM 801 BTP - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
HM 901 BTP - E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MMD-UP 0181 / 0241 / 0271 HP-E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MMD-UP 0361 / 0481 / 0561 HP-E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✓
MMD-UP 0726 / 0966 HP-E	RC	✓BZ	✗	✗	✗	✗
RAS M 07 U2DVG - E			✓	✓	✓	✓
RAS M 10 U2DVG - E			✓	✓	✓	✓
RAS M 13 U2DVG - E			✓	✓	✓	✓
RAS M 16 U2DVG - E			✓	✓	✓	✓
RAS M 22 U2DVG - E			✗	✗	✓	✓
RAS M 24 U2DVG - E			✗	✗	✓	✓
HM 301 SDTY-E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
HM 401 SDTY-E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
HM 561 SDTY-E	RC	✓BZ	✓	✓	✓	✓
HM 801 SDTY-E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MMD AP 0076 BHP1 - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓
MMD AP 0096 BHP1 - E	RC	✓BZ	✗	✓	✓	✓

 : Compatibilité du système de régulation universelle **BAILLZONING** avec l'unité intérieure.

